

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項の規定により、当広域連合企業団袖ヶ浦最終処分場の維持管理に関する計画及び当該最終処分場の維持管理の状況に関する情報を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の2第8号で定める事項について公表します。

令和5年5月31日 公表

廃棄物の種類及び数量

年 月	種 類	月間埋立量(m3)	備 考
R. 5/ 4	浄水スラッジ	0.0	
R. 5/ 5			
R. 5/ 6			
R. 5/ 7			
R. 5/ 8			
R. 5/ 9			
R. 5/10			
R. 5/11			
R. 5/12			
R. 6/ 1			
R. 6/ 2			
R. 6/ 3			
計		0.0	

注) 浄水スラッジとは

河川の水を浄水処理して水道水を作る際に、土砂や濁りなどを取り除きますが、この処理過程で発生した泥状のものを濃縮・脱水したものを浄水スラッジといいます。

袖ヶ浦最終処分場点検簿

点検日 令和5年4月5日(金) 天気(晴れ)

1 外周部

	確認項目	点検内容	異常	異常内容
1	フェンス	転倒、破損等	有 ・無	
2	管理道路(側溝・法面を含む)	凹凸、破損、ゴミ等	有 ・無	
3	放水路	破損、沈下、ゴミ等	有 ・無	

2 内部

	確認項目	点検内容	異常	異常内容
1	堰 堤	崩壊、クラック、変形、湧水等	有 ・無	
2	擁 壁	崩壊、クラック、変形等	有 ・無	
3	遮水シート部	破損、劣化等	有 ・無	
4	シート部以外の傾斜部	クラック、膨らみ、湧水等	有 ・無	
5	浸出水貯溜池	堆砂、破損、劣化等	有 ・無	
6	沈砂池(可動堰)	作動状況、堆砂、破損、劣化等	有 ・無	
7	観測井(ポンプ設備)	破損、劣化等	有 ・無	
8	湧水集水設備	目詰まり、破損等	有 ・無	
9	浸出水集水設備	目詰まり、破損等	有 ・無	
10	進入道路	クラック、膨らみ等	有 ・無	
11	排水用縦ドレーン	破損、ゴミ等	有 ・無	
12	管理用人孔	目詰まり、破損等	有 ・無	
13	その他(袖ヶ浦公園付近下流)		有 ・無	

3 残存容量

令和5年3月末時点での残存容量

66,817m³(令和5年1月測量結果) - 2m³(堆積土砂運搬量) = 66,815m³

4 備 考

可動堰の動作確認 開閉動作異常なし(右回り開)

消火器設備の確認 異常なし(有効期限は令和17年3月末まで)

最終処分場に係る水質検査結果報告書

報告年月日 令和5年 4月24日

No	試料採取地点		放流水	排水基準	観測井水1	観測井水2	環境基準	浸出水	検査方法
	試料採取日		令和5年4月5日		令和5年4月5日	令和5年4月5日		令和5年4月5日	
	試料採取時刻		9時30分		9時30分	9時30分		9時30分	
	天気		晴れ		晴れ	晴れ		晴れ	
有害物質関係	1	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.003		JIS K 0102 55.4
	2	シアン化合物	mg/l	不検出			不検出		JIS K 0102 38.3
	3	有機リン化合物	mg/l	不検出					環境告示64付表1
	4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1			0.01		JIS K 0102 54.4
	5	六価クロム化合物	mg/l	0.05			0.05		JIS K 0102 65.2.5
	6	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.05			0.01		JIS K 0102 61.4
	7	総水銀	mg/l	0.0005			0.0005		環境告示59付表2
	8	アルキル水銀化合物	mg/l	不検出			不検出		環境告示59付表3
	9	PCB	mg/l	不検出			不検出		環境告示59付表4
	10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1			0.01		JIS K 0125 5.1
	11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1			0.01		JIS K 0125 5.1
	12	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	0.2		0.02		JIS K 0125 5.1
	13	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	0.02		0.002		JIS K 0125 5.1
	14	1, 2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	0.04		0.004		JIS K 0125 5.1
	15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	1		0.1		JIS K 0125 5.1
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	0.4				JIS K 0125 5.1
		1, 2-ジクロロエチレン 注:シスとトランスの合計値	mg/l				0.04		JIS K 0125 5.1
	17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	3		1		JIS K 0125 5.1
	18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	0.06		0.006		JIS K 0125 5.1
	19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	0.02		0.002		JIS K 0125 5.1
	20	チウラム	mg/l	< 0.0006	0.06		0.006		環境告示59付表5
	21	シマジン	mg/l	< 0.0003	0.03		0.003		環境告示59付表6
	22	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	0.2		0.02		環境告示59付表6
	23	ベンゼン	mg/l	< 0.001	0.1		0.01		JIS K 0125 5.1
	24	セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	0.1		0.01		JIS K 0102 67.4
	25	ボウ素及びその化合物	mg/l		10				K0102 47.4
	26	フッ素及びその化合物	mg/l		8				環境告示59付表7
	27	アンモニア・アンモニア化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/l		100				JIS K 0102 42.2&43.2.5&43.1.2
28	1,4-ジオキサン	mg/l		0.5		0.05		環境告示59付表8	
有害物質以外	1	水素イオン濃度指数		7.1	5.8~8.6	6.6	6.7	7.3	JIS K 0102 12.1
	2	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.0	20	< 0.5	< 0.5		JIS K 0102 21
	3	化学的酸素要求量	mg/l	1.2	20	3.2	< 0.5	1.6	JIS K 0102 17
	4	浮遊物質	mg/l	1	40			1	環境告示59付表9
	5	鉱油類含有量	mg/l		3				環境告示59付表14
	6	動植物油脂類含有量	mg/l		5				環境告示59付14
	7	フェノール類含有量	mg/l		0.5				JIS K 0102 28.1.2
	8	銅含有量	mg/l		1				JIS K 0102 52.5
	9	亜鉛含有量	mg/l		1				JIS K 0102 53.4
	10	溶解性鉄含有量	mg/l		5	※15.1	0.14		JIS K 0102 57.4
	11	溶解性マンガン含有量	mg/l		5				JIS K 0102 56.5
	12	クロム含有量	mg/l		0.5				JIS K 0102 65.1.5
	13	大腸菌群数	個/cm3		3000				S37厚生建設省令1
	14	窒素含有量	mg/l		5.4	120			JIS K 0102 45.2
	15	燐含有量	mg/l		16				JIS K 0102 46.3.1
	塩化物イオン	mg/l			8.7	16.1		衛生試験方法	
	アンモニア態窒素	mg/l						S37厚生建設省令1	
	クロロエチレン	mg/l				0.002		環境告示10付表1	
	電気伝導率	μ S/cm			210	221		JIS K 0552	

※地下水の状態を監視するための水質監視井戸である観測井水1は、溶解性鉄の値が高い値を示していますが、最終処分場からの影響によるものではなく、地質からの自然由来によるものと考えています。

※放流水の排水基準は、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集:廃棄物処理施設の構造に関する基準 表-5」により記載。

※観測井の環境基準は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第2」により記載。