

断水範囲  
(北袖地区)

断水範囲  
(中袖地区)

【★角山配水場低区】  
 自然流下系  
 用供の第4中継Pから受水  
 有効貯水量：9000t (4500t×2池)  
 HWL：49.0m  
 LWL：39.0m  
 運転水位：約9.3m  
 給水件数：約1600件  
 ※工事地帯220件、  
 区画整理1352件(R3.6月)

【★腸下浄水場】  
 加圧系(約0.25MPa)  
 有効貯水量：1980t (3池)  
 HWL：39.2m  
 LWL：34.7m  
 運転水位：約4.4m  
 給水件数：4980件(R3.12月)  
 最大配 3260t/日(R2.4月)  
 平均配 2780t/日(R2)  
 井戸4箇所  
 最大取 3100t/日(R2.4月)  
 平均取 2790t/日(R2)

断水範囲  
(南袖地区)

漏水箇所

袖ヶ浦駅北側  
 海側区画整理地区  
 給水件数：1352件(R3.6月)  
 ※角山低区(自然流下)系

断水範囲  
(袖ヶ浦駅前地区)

角山配水場

